





PASTABOS:


- Medžiagos: armatūros gaminiai pagal LST EN 10080:2006, armatūra B500B klasės; betonas C30/37-XC4-F100-W2 LST EN 206:2013+A1:2021;
- Karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami fiksatoriai;
- Visuose monolitiniuose elementuose išilginė darbo armatūra jungiama rišimo būdu arba suvirinant pusautomačiu;
- Prieš betonuojant įdėti įdėtinės detales ar inkarinius varžtus;
- Tarpas tarp kolonos bazės ir galvenos užliejamas nesitraukiančiu skiediniu Weber.vetonit JB 600 arba analogišku gaminiu (ne prastesnių savybių).




0	2025-08-01	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"		UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
1450	PV	A. Mačionis		Brėžinys: Stoginės pamatų planas		Laida
41826	PDV	M. Kizala				0
				1:50		
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"			2025-53-BAA-AK-BR.01.1		
				Lapas	Lapų	
				1	1	



PASTABOS:
1. Medžiagos: armatūros gaminiai pagal LST EN 10080:2006, armatūra B500B klasės;
betonas C30/37-XC4-F100-W2 LST EN 206:2013+A1:2021;
2. Karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami fiksatoriai;
3. Visuose monolitiniuose elementuose išilginė darbo armatūra jungiama rišimo būdu arba suvirinant pusautomačiu;
4. Prieš betonuojant įdėti įdėtinės detalės ar inkarinius varžtus;
5. Tarpas tarp kolonos bazės ir galvenos užliejamas nesitraukiančiu skiediniu Weber.vetonit JB 600 arba analogišku gaminiu (ne prastesnių savybių).

Stoginės galvenų planas
M 1:50







0	2025-07-15	Peržiūrai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: Stoginės galvenų planas		Laida
41826	PDV	M. Kizala			0
					1:50
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.02.1		Lapas
					Lapų
				1	1

Stoginės inkarinių varžtų planas
M 1:50




- PASTABOS:
1. Inkariniai varžtai - HPM30L;
2. Varžtų leistini nuokrypiai - pagal gamintojo (PEIKKO) rekomendacijas;
3. Plieninių elementų grunte padengimas turi atitikti Im3 korozijos kategoriją;

0	2025-07-15		Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	<div> UAB "RUSNĖ"</div> <div>Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365</div>		<div>Objektas:</div> <div>KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS</div>				
1450	PV	A. Mačionis	<div>Brėžinys:</div> <div>Stoginės inkarinių varžtų planas</div>			Laida	
41826	PDV	M. Kizala				0	
			1:50 1:10				
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.02.2			Lapas	
						1	
						Lapų	
						1	





PASTABOS:

1. Metalinių konstrukcijų korozijškumo kategorija lauke - C3-M. Konstrukcijų spalvą derinti su projekto architektė;
2. Kolonoms naudoti karštai valcuotą plieną S355 klasės;
3. Plieninių elementų grunte padengimas turi atitikti Im3 korozijškumo kategoriją;
4. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_w, u=560\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodingę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E50 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
7. Tarpas tarp kolonos bazės ir pamato užliejamas smulkiagrūdžiu nesitraukiančiu mišiniu Weber.vetonit JB 600 arba analogišku gaminiu (ne prastesnių savybių). Atsparumas gniuždymui K50 MPa;
8. Kolonų montavimo pusė pagal nurodytą simbolį ▼.

0	2025-08-01		Peržiūrai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	<div> UAB "RUSNĖ"</div> <div>UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365</div>		<div>Objektas:</div> <div>KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS</div>		
1450	PV	A. Mačionis	<div>Brėžinys:</div> <div>Stoginės kolonų planas</div> <div>1:50 1:10</div>		Laida
41826	PDV	M. Kizala			0
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.03.1		<div>Lapas</div> <div>1</div> <div>Lapų</div> <div>1</div>


Stoginės kolonų apdailos rėmo planas
M 1:50




0	2025-07-31	Peržiūrai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"		UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		
1450	PV	A. Mačionis	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS Brėžinys: Stoginės kolonų apdailos rėmo planas		
41826	PDV	M. Kizala			
			1:50		
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.03.2		Lapas
					Lapų
					1
					1

Tekla Structures


Stoginės sijų planas
M 1:50



PASTABOS:
1. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija lauke - C3-M. Konstrukcijų spalvą derinti su projekto architektu;
2. Sijoms ir ilginiams naudoti karštai valcuotą plieną S355 klasės;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siulių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Siulių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą ne mažesnis nei $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011;
6. Suvirinant rankiniu būdu naudoti elektrodus ne mažesnius nei E42 klasės (LST EN ISO 2560:2010);
7. Apdailos elementai ir technologinė įranga tvirtinama prie metalinių laikančiųjų konstrukcijų savigrėžiais arba konstruktyviniais galvanizuotais varžtais, tiesiogiai ar panaudojant tvirtinimo detales;
8. Laikančiąsias metalines konstrukcijas montuoti naudojant ne mažesnės nei 8.8 klasės varžtus. Varžtų jungčių neatsisukimui užtikrinimui naudojamos kontraveržlės bei paprastos poveržlės.


0	2025-08-01	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: Stoginės sijų planas		Laida	
41826	PDV	M. Kizala			0	
					1:50	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.04.1		Lapas	Lapų
					1	1

Stoginės ilgininių planas
M 1:50




PASTABOS:


1. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija lauke - C3-M. Konstrukcijų spalvą derinti su projekto architektė;
2. Sijoms ir ilginiams naudoti karštai valcuotą plieną S355 klasės;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siulių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Siulių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą ne mažesnis nei $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011;
6. Suvirinant rankiniu būdu naudoti elektrodus ne mažesnius nei E42 klasės (LST EN ISO 2560:2010);
7. Apdailos elementai ir technologinė įranga tvirtinama prie metalinių laikinųjų konstrukcijų savigrėžiais arba konstruktyviniais galvanizuotais varžtais, tiesiogiai ar panaudojant tvirtinimo detales;
8. Laikančiąsias metalines konstrukcijas montuoti naudojant ne mažesnės nei 8.8 klasės varžtus. Varžtų jungčių neatsisukimui užtikrinimui naudojamos kontraveržlės bei paprastos poveržlės.

0	2025-08-01	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: Stoginės ilgininių planas		Laida	
41826	PDV	M. Kizala			0	
					1:50	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.04.2		Lapas 1	Lapų 1


Stoginės ryšių planas
M 1:50




PASTABOS:
1. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija lauke - C3-M. Konstrukcijų spalvą derinti su projekto architekto;
2. Sijoms ir ilginiams naudoti karštai valcuotą plieną S355 klasės;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą ne mažesnis nei $f_w, u=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodingą vielą pagal LST EN ISO 14341:2011;
6. Suvirinant rankiniu būdu naudoti elektrodus ne mažesnius nei E42 klasės (LST EN ISO 2560:2010);
7. Apdailos elementai ir technologinė įranga tvirtinama prie metalinių laikinųjų konstrukcijų savigrežiais arba konstruktyviniais galvanizuotais varžtais, tiesiogiai ar panaudojant tvirtinimo detales;
8. Laikančiąsias metalines konstrukcijas montuoti naudojant ne mažesnės nei 8.8 klasės varžtus. Varžtų jungčių neatsisukimui užtikrinimui naudojamos kontraveržlės bei paprastos poveržlės.


0	2025-08-01	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys:	Stoginės ryšių planas	Laida	
41826	PDV	M. Kizala			0	
					1:50	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.04.3		Lapas 1	Lapų 1

Stoginės plonasienių ilginių planas
M 1:50




0	2025-07-15	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: Stoginės lubų apdailos rėmų planas		Laida	
41826	PDV	M. Kizala			0	
					1:50	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.04.4		Lapas 1	Lapų 1



Stoginės lubų apdailos rėmų planas
M 1:50




PASTABOS:
1. Metalinių konstrukcijų korozijos kategorija lauke - C3-M. Konstrukcijų spalvą derinti su projekto architektu;
2. Sijoms ir ilginiams naudoti karštai valcuotą plieną S355 klasės;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą ne mažesnis nei $f_w, u=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011;
6. Suvirinant rankiniu būdu naudoti elektrodus ne mažesnius nei E42 klasės (LST EN ISO 2560:2010);
7. Apdailos elementai ir technologinė įranga tvirtinama prie metalinių laikančiųjų konstrukcijų savigrėžiais arba konstruktyviniais galvanizuotais varžtais, tiesiogiai ar panaudojant tvirtinimo detales;
8. Laikančiąsias metalines konstrukcijas montuoti naudojant ne mažesnės nei 8.8 klasės varžtus. Varžtų jungčių neatsisukimui užtikrinimui naudojamos kontraveržlės bei paprastos poveržlės.


0	2025-08-01	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys:	Stoginės lubų apdailos rėmų planas		Laida
41826	PDV	M. Kizala				0
					1:50	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.04.5		Lapas 1	Lapų 1

Stoginės apdailos parapeto planas
M 1:50




0	2025-08-01	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: Stoginės apdailos parapeto planas			Laida
41826	PDV	M. Kizala				0
			1:50 1:10			
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.04.6			Lapas 1
						Lapų 1

Stoginės profiliuoto pakloto planas
M 1:50



- PASTABOS:
1. Stoginės viršutinis profiliuotas paklotas yra iš T45 s=0,8 mm tipo;
 2. Lakštai gaminami iš S350GD+Z plieno, cinkuoto 100 g/m2 sluoksniu;
 2. Lakštai turi būti tinkami naudoti C3 koroziškumo aplinkoje;
 4. Profiliuotų lakštų montavimą atlikti pagal gamintojo firmos technines rekomendacijas ir mazgus. Darbams naudoti tik nurodytas medžiagas ir komplektuojančias detales bei šiems darbams skirtą techniką bei mechanizmus;
 5. Klojant skardą lakštai tarpusavyje turi būti sukniedyti;
 6. Skarda prie denginio sijų tvirtinama savisriegiais įsigręžiančiais varžtais į kiekvieną bangą;
 7. Stoginės denginio profiliuotui paklotui tenkančios apkrovos: nuolatinė - 1,05 kPa; kintama (sniego) - 1,60 kPa.


0	2025-07-31	Peržiūrai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys:	Stoginės profiliuoto pakloto planas	Laida
41826	PDV	M. Kizala			0
					1:50
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.05.1		Lapas 1
					Lapų 1

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Gaminys	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis, mm	Plotas, m2	Svoris, kg
PKL-1	T45-95(30)E-1025	S350GD+Z	22	3726	4.0	36.82
PKL-2	T45-95(30)E-1025	S350GD+Z	2	3726	2.0	18.14
				Iš viso:	92.1	846.24


PASTABOS:


1. Stoginės viršutinis profiliuotas paklotas yra iš T45 s=0,8 mm tipo;
2. Lakštai gaminami iš S350GD+Z plieno, cinkuoto 100 g/m2 sluoksniu;
2. Lakštai turi būti tinkami naudoti C3 koroziškumo aplinkoje;
4. Profiliuotų lakštų montavimą atlikti pagal gamintojo firmos technines rekomendacijas ir mazgus. Darbams naudoti tik nurodytas medžiagas ir komplektuojančias detales bei šiems darbams skirtą techniką bei mechanizmus;
5. Klojant skardą lakštai tarpusavyje turi būti sukniedyti;
6. Skarda prie denginio sijų tvirtinama savisriegiais įsigrežiančiais varžtais į kiekvieną bangą;
7. Stoginės denginio profiliuotui paklotui tenkančios apkrovos: nuolatinė - 1,05 kPa; kintama (sniego) - 1,60 kPa.

0	2025-07-31	M. Kizala						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"	UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas, El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.5.) 41826 - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K.,				
	PV			Stoginės profiliuoto pakloto žiniaraštis			Laida	
A. ***	PDV	PV					0	
	Konstr.	M. Kizala					1:50	
1450	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"			2025-53-BAA-AK-BR.05.2			Lapas	Lapų
						1	1	


- PASTABOS:
1. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija lauke - C3-M. Konstrukcijų spalvą derinti su projekto architekto;
 2. Sijoms ir ilginiams naudoti karštai valcuotą plieną S355 klasės;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 5. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą ne mažesnis nei $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011;
 6. Suvirinant rankiniu būdu naudoti elektrodus ne mažesnius nei E42 klasės (LST EN ISO 2560:2010);
 7. Apdailos elementai ir technologinė įranga tvirtinama prie metalinių laikančiųjų konstrukcijų savigrėžiais arba konstruktyviniais galvanizuotais varžtais, tiesiogiai ar panaudojant tvirtinimo detales;
 8. Laikančiąsias metalines konstrukcijas montuoti naudojant ne mažesnės nei 8.8 klasės varžtus. Varžtų jungčių neatsisukimui užtikrinimui naudojamos kontraveržlės bei paprastos poveržlės.




"1" ašies konstrukcijų išklotinė
M 1:50




0	2025-08-01	Peržiūrai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: "1" ašies konstrukcijų išklotinė		Laida
41826	PDV	M. Kizala			0
			1:50		
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.06.1		Lapas 1
					Lapų 1

"2" ašies konstrukcijų išsklotinė
M 1:50




0	2025-08-01	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"		UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
1450	PV	A. Mačionis		Brėžinys: "2" ašies konstrukcijų išsklotinė		Laida
41826	PDV	M. Kizala				0
						1:50
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"			2025-53-BAA-AK-BR.06.2	Lapas	Lapų
					1	1

"A" ašies konstrukcijų išklotinė
M 1:50





PASTABOS:

1. Metalinių konstrukcijų korozijškumo kategorija lauke - C3-M. Konstrukcijų spalvą derinti su projekto architektė;
2. Sijoms ir ilginiams naudoti karštai valcuotą plieną S355 klasės;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą ne mažesnis nei $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011;
6. Suvirinant rankiniu būdu naudoti elektrodus ne mažesnius nei E42 klasės (LST EN ISO 2560:2010);
7. Apdailos elementai ir technologinė įranga tvirtinama prie metalinių laikinųjų konstrukcijų savigrėžiais arba konstruktyviniais galvanizuotais varžtais, tiesiogiai ar panaudojant tvirtinimo detales;
8. Laikančiasias metalines konstrukcijas montuoti naudojant ne mažesnės nei 8.8 klasės varžtus. Varžtų jungčių neatsisukimui užtikrinimui naudojamos kontraveržlės bei paprastos poveržlės.


0	2025-08-01	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"		UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: "A" ašies konstrukcijų išklotinė		Laida	
41826	PDV	M. Kizala			0	
					1:50	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.06.3		Lapas 1	Lapų 1


Erdvinis konstrukcijų vaizdas
M 1:50




0	2025-07-15	Peržiūrai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"		UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		
1450	PV	A. Mačionis	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
41826	PDV	M. Kizala			
			Brėžinys:		Laida
			Erdvinis konstrukcijų vaizdas		0
			1:50		
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.07.1		Lapas
					Lapų
				1	1

Erdvinis stoginės vaizdas
M 1:50




0	2025-07-31	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: Erdvinis stoginės vaizdas		Laida	
41826	PDV	M. Kizala			0	
			1:50			
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.07.2		Lapas	Lapų
					1	1


Konstrukcijų montavimo mazgai
M 1:30



0	2025-08-01	Peržiūra
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	UAB „RUSNĖ“ Miklo g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Kitos paskirties (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) - ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ) PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI VEJUKŲ K. VIDUKLĖS SEN., RASENIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
LT	STATYTOJAS/SAUSIDAROMAS	UAB "IGNITIS"
		2025-53-BAA-AK-BR.08.1
		1:30 1:10
		Lapas Lapų
		1 1



L-1
B500B Ø8 L=320 mm




Karkaso fiksatoriai L-1, įrengiami kas 1.2 m po tris vienetus

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Gaminys	Vnt.	Betonas	Svoris (kg)	Tūris (m³)
P-1	8	C25/30	1050.2	0.44
Polis	1	C25/30	1050.2	0.44
BENDRAS VIENO GAMINIO SVORIS (kg):			1050.2	

ARMATŪROS LANKSTINIŲ ŽINIARAŠTIS


Žymuo	Diametras	Vnt.	Klasė	Ilgis	Kg/vnt.	Svoris	Forma
Ar.P/1	14	8	B500B	4070	5.02	40.2	194 3858
Ar.P/2	8	19	B500B	1050	0.42	7.9	282
Iš viso:						48.1	



PASTABOS:

1. Polinių pamatų tipas - CFA. Grežiant grežtinius pamatus, apsaugai nuo požeminio vandens būtina naudoti apsauginius vamzdžius;
2. Medžiagos: armatūros gaminiai pagal LST EN 10080:2006, armatūra B500B klasės; betonas C25/30-XC2 LST EN 206:2013+A1:2021;
3. Polių skersinė armatūra gali būti įrengiama spirale arba atskiromis sankabomis, išlaikant nurodytą žingsnį;
4. Karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami fiksatoriai;
5. Visuose monolitiniuose elementuose išilginė darbo armatūra jungiama suvirinant pusautomatiu;
6. Prieš betonuojant įdėti įdėtinės detales ar inkarinius varžtus.
7. Armatūros elementai tarpusavyje bei armatūros elementai su lakštiniais plienais suvirinami vadovaujantis LST EN ISO 17660-1:2006 reikalavimais.


0	2025-07-10	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
		Brėžinys:
		POLIS P-1
		1:20 1:10
		Laida
		0
		Lapas
		1
		Lapų
		1
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"	2025-53-BAA-AK-BR.P-1




ARMATŪROS LANKSTINIŲ ŽINIARAŠTIS							
Žymuo	Diametras	Vnt.	Klasė	Ilgis	Kg/vnt.	Svoris	Forma
Ar.G/1	12	12	B500B	2600	2.31	27.7	
Ar.G/2	16	12	B500B	2580	4.07	48.9	
Ar.G/3	12	12	B500B	2570	2.28	27.4	
Ar.G/4	16	12	B500B	2540	4.01	48.1	
Ar.G/5	10	4	B500B	7020	4.32	17.3	
Ar.G/6	10	16	B500B	1560	0.96	15.4	
					Iš viso:	184.8	




ARMATŪROS LANKSTINIŲ ŽINIARAŠTIS							
Žymuo	Diametras	Vnt.	Klasė	Ilgis	Kg/vnt.	Svoris	Forma
Ar.G/1	12	12	B500B	2600	2.31	27.7	
Ar.G/2	16	12	B500B	2580	4.07	48.9	
Ar.G/3	12	12	B500B	2570	2.28	27.4	
Ar.G/4	16	12	B500B	2540	4.01	48.1	
Ar.G/5	10	4	B500B	7020	4.32	17.3	
Ar.G/6	10	16	B500B	1560	0.96	15.4	


Iš viso: 184.8

PASTABOS: 1. Medžiagos: armatūros gaminiai pagal LST EN 10080:2006, armatūra B500B klasės; betonas C30/37-XC4-F100-W2 LST EN 206:2013+A1:2021; 2. Karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami fiksatoriai; 3. Visuose monolitiniuose elementuose išilginį darbo armatūrą jungiamo rišimo būdu arba suvirinant pusutomatūchi; 4. Prieš betonuojant įdėti įdėtinės detalės ar inkarninius varžtus; 5. Tarpas tarp kolonos bazės ir galvenos užliejamas nesitraukiančiu skiediniu Weber.vetonit JB 600 arba analogišku gaminiu (ne prastesniu savybių).			
0	2025-07-10	Peržiūra	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"	UAB „RUSNĖ“ Miškos g. 30-78, Kaunas, LT El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 73 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALES (BE PASTATŲ) PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLES SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: GALVENA GLV-1
41826	PDV	M. Kizala	
STATYTOJAS/USŲSAKOVAS:			1:30 1:20 Lapas Lapų
LT	UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.GLV-1 1 1



- PASTABOS:
1. Aplinkos korozijškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500MPa$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinanti rankinių būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 8. Apdailos rėmą prie kolonos jungti naudojant 8.8 klasės M12 varžtus.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS							
GAMINIUI: AP.RM.1-1		320x4395x 459mm		0.01m3	4	Vnt. skaičius	
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris	
ap.rm.1-2	RHS80*4	S355	1	423	0.1	4.0	
PL-1	120*8	S355	5	268	0.1	2.0	
PL-2	PL8*220	S355	5	140	0.1	1.9	
ap.rm.1-1	L60*6	S355	2	4408	1.0	23.9	
ap.rm.1-3	RHS80*4	S355	1	332	0.1	3.1	
ap.rm.1-4	RHS80*4	S355	1	241	0.1	2.3	
ap.rm.1-5	RHS80*4	S355	1	150	0.0	1.4	
ap.rm.1-6	RHS80*4	S355	1	59	0.0	0.5	
Viso:					3.1	78.9	
0	2025-08-01	Peržiūrai					
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.	<div> UAB "RUSNĖ"</div> <div>UAB „RUSNĖ“ Mišio g. 30-78, Kaunas; El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365</div>	<div>Objektas:</div> KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS					
1450	PV	A. Mačionis	 	Brėžnys:			
41826	PDV	M. Kizala		APDAILO RĖMAS AP.RM.1-1		Laida	
				1:20 1:10		0	
LT	STATYTOJAS/USAKOVAS:		2025-53-BAA-AK-BR.AP.RM.1-1			Lapas	Lapų
	UAB "IGNITIS"					1	1






PASTABOS:

1. Aplinkos korozijškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
8. Apdailos rėmą prie ilginių jungti naudojant 8.8 klasės M12 varžtus.


MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI: AP.RM.2-1			998x 200x 6734mm		0.01m3	11 Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
ap.rm.2-4	UPE100	S355	1	6846	2.8	67.2
PL-4	PL6*120	S355	2	200	0.1	1.1
PL-5	PL6*120	S355	4	160	0.0	0.9
ap.rm.2-1	RHS60*4	S355	2	65	0.0	0.5
ap.rm.2-2	RHS60*4	S355	2	202	0.0	1.4
ap.rm.2-3	RHS60*4	S355	2	170	0.0	1.2
Viso:				3.2	79.1	

0	2025-08-01	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL.	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.)	
DOK.	Miško g. 30-78, Kaunas, ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS	
NR.	ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K.,	
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:		Brėžinys:
UAB "IGNITIS"		APDAILO RĖMAS AP.RM.2-1
2025-53-BAA-AK-BR.AP.RM.2-1		Laida
		0
		Lapas
		1
		Lapų
		1




MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	HR-1	80x 80x 2492mm		0.00m3	4	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
r-1	RHS60*4	S355	1	2292	0.5	16.0
PL-25	PL10*80.1	S355	2	90	0.0	0.6
PL-26	PL10*80	S355	2	80	0.0	0.5
Viso:					0.6	18.1



- PASTABOS:
- Aplinkos korozijškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 - Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 - Visų nenurodytų suvirinimo siulių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį kf=1.2t;
 - Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 - Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 - Siulių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą f_{w,u}=560MPa suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E50 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 - Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 - Ryšius montuoti naudojant 8.8 klasės M16 varžtus.

0	2025-08-01	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas, Lithuania El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:	UAB "IGNITIS"
2025-53-BAA-AK-BR.HR-1		
1		1


MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	HR-2	80x 80x 2644 mm		0.00m3	4	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
r-2	RHS60*4	S355	1	2444	0.6	17.0
PL-25	PL10*80.2	S355	2	90	0.0	0.6
PL-26	PL10*80	S355	2	80	0.0	0.5
Viso:				0.6	19.2	



- PASTABOS:
1. Aplinkos koroziškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO₂ dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=560\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E50 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 8. Ryšius montuoti naudojant 8.8 klasės M16 varžtus.






0	2025-08-01	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas, Lithuania El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:	UAB "IGNITIS"
2025-53-BAA-AK-BR.HR-2		1
1		1

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	HR-3	80x 80x 2533mm		0.00m3	4	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
r-3	RHS60*4	S355	1	2333	0.5	16.3
PL-25	PL10*80	S355	2	90	0.0	0.6
PL-26	PL10*80	S355	2	80	0.0	0.5
Viso:				0.6	18.4	



- PASTABOS:
- Aplinkos koroziškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 - Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 - Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 - Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 - Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 - Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=560\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E50 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 - Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 - Ryšius montuoti naudojant 8.8 klasės M16 varžtus.






0	2025-08-01	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:	UAB "IGNITIS"
2025-53-BAA-AK-BR.HR-3		
1		1



- PASTABOS:
1. Aplinkos koroziškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO₂ dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-1	160x 470x 2904mm		0.01m3	2	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-1	IPE240	S355	1	2804	2.6	86.0
PL-8	PL16*160	S355	1	250	0.1	5.0
PL-19	PL14*120	S355	1	470	0.1	6.2
PL-20	PL10*120	S355	1	70	0.0	0.7
PL-21	PL10*50	S355	1	70	0.0	0.2
PL-35	PL10*50	S355	2	220	0.0	0.8
rm-4	IPE100	S355	1	100	0.0	0.8
u-1	U80*35*4	S355	2	95	0.0	0.4
Viso:				3.0		101.5


0	2025-07-31	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:		Brėžinys:
LT		ILGINIS IL-1
UAB "IGNITIS"		1:20 1:10
2025-53-BAA-AK-BR.IL-1		Lapas
		Lapų
		1 1




PASTABOS:

1. Aplinkos koroziškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO₂ dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-2	160x 470x 2904mm		0.01m3	2	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-1	IPE240	S355	1	2804	2.6	86.0
PL-8	PL16*160	S355	1	250	0.1	5.0
PL-19	PL14*120	S355	1	470	0.1	6.2
PL-20	PL10*120	S355	1	70	0.0	0.7
PL-21	PL10*50	S355	1	70	0.0	0.2
PL-35	PL10*50	S355	2	220	0.0	0.8
rm-4	IPE100	S355	1	100	0.0	0.8
u-1	U80*35*4	S355	2	95	0.0	0.4
Viso:					3.0	101.5


0	2025-07-31	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 <div>UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas, El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365</div>		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: <div>ILGINIS IL-2</div> <div>1:20 1:10</div>		Laida	
41826	PDV	M. Kizala			0	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.IL-2		Lapas 1	Lapų 1




PASTABOS:

1. Aplinkos korozijškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO₂ dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 10111-1:2009 reikalavimus;
6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-3	210x 350x 2904 mm		0.01 m3	2	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-1	IPE240	S355	1	2804	2.6	86.0
PL-8	PL16*160	S355	1	250	0.1	5.0
PL-20	PL10*120	S355	1	70	0.0	0.7
PL-21	PL10*50	S355	1	70	0.0	0.2
PL-22	PL14*120	S355	1	350	0.1	4.6
PL-29	PL10*127	S355	1	228	0.0	1.5
PL-35	PL10*50	S355	2	220	0.0	0.8
Viso:					2.9	99.7


0	2025-07-31	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas, Lithuania El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:		Brėžinys:
LT UAB "IGNITIS"		ILGINIS IL-3
2025-53-BAA-AK-BR.IL-3		Laida
		0
		Lapas
		Lapų
		1 1









PASTABOS:

1. Aplinkos koroziškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
4. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO₂ dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-4	210x 350x 2904 mm		0.01m3	2	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-1	IPE240	S355	1	2804	2.6	86.0
PL-8	PL16*160	S355	1	250	0.1	5.0
PL-20	PL10*120	S355	1	70	0.0	0.7
PL-21	PL10*50	S355	1	70	0.0	0.2
PL-22	PL14*120	S355	1	350	0.1	4.6
PL-29	PL10*127	S355	1	228	0.0	1.5
PL-35	PL10*50	S355	2	220	0.0	0.8
Viso:				2.9		99.7







0	2025-07-31	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:		Brėžinys:
UAB "IGNITIS"		ILGINIS IL-4
2025-53-BAA-AK-BR.IL-4		Laida
		0
		Lapas
		Lapų
		1
		1



- PASTABOS:
1. Aplinkos koroziskumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO₂ dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodeinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-5	260x 320x 2904mm		0.01m3	2	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-3	IPE240	S355	1	2804	2.6	86.0
PL-8	PL16*160	S355	1	250	0.1	5.0
PL-20	PL10*120	S355	1	70	0.0	0.7
PL-21	PL10*50	S355	1	70	0.0	0.2
PL-23	PL14*120	S355	1	320	0.1	4.2
PL-28	PL10*127	S355	1	226	0.0	1.5
PL-29	PL10*127	S355	1	228	0.0	1.5
PL-35	PL10*50	S355	2	220	0.0	0.8
Viso:				2.9		100.8


0	2025-07-31	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:		Brėžinys:
LT		ILGINIS IL-5
UAB "IGNITIS"		1:20 1:10
2025-53-BAA-AK-BR.IL-5		Laida
		0
		Lapas
		Lapų
		1 1



- PASTABOS:
1. Aplinkos koroziškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO₂ dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.


MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-6	260x 320x 2904mm		0.01m3	2	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-3	IPE240	S355	1	2804	2.6	86.0
PL-8	PL16*160	S355	1	250	0.1	5.0
PL-20	PL10*120	S355	1	70	0.0	0.7
PL-21	PL10*50	S355	1	70	0.0	0.2
PL-23	PL14*120	S355	1	320	0.1	4.2
PL-28	PL10*127	S355	1	226	0.0	1.5
PL-29	PL10*127	S355	1	228	0.0	1.5
PL-35	PL10*50	S355	2	220	0.0	0.8
Viso:				2.9		100.8









0	2025-07-31	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:	UAB "IGNITIS"
2025-53-BAA-AK-BR.IL-6		Lapas
		Lapų
		1



- PASTABOS:
1. Aplinkos korozijškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį kf=1.2t;
 4. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą f_w, u=500MPa suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.


MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-7	209x 250x 5468mm	0.02m3	2	Vnt. skaičius	
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-5	IPE240	S355	1	5436	5.0	166.8
PL-8	PL16*160	S355	2	250	0.1	5.0
PL-24	PL10*126	S355	2	237	0.0	1.5
PL-35	PL10*50	S355	6	220	0.0	0.8
Viso:				5.4	184.9	



0	2025-07-31	Peržiūrai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	<div>UAB "RUSNĖ"</div> <div>UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365</div>		Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS			
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: ILGINIS IL-7		Laida	
41826	PDV	M. Kizala			0	
			1:20 1:10			
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.IL-7		Lapas	Lapų
					1	1



PASTABOS:
1. Aplinkos korozijumo kategorija C3-M. Spalva derinti su projekto architektu;
2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį kf=1.2t;
4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą f_{yk} u=500MPa suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
8. Ilginius prie siūlių jungti naudojant 8.8 klasės M12 varžtus.



MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI: IL-8		202x 180x12800mm		0.04m3	1	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-2	UPE180	S355	1	12800	8.2	252.2
PL-27	PL10*126	S355	1	248	0.1	2.3
PL-28	PL10*127	S355	2	226	0.0	1.5
PL-32	PL10*70	S355	13	159	0.0	0.9
km-1	L50*30*4	S355	2	2800	0.4	6.7
km-2	L50*30*4	S355	1	5440	0.9	13.0
Viso:				10.4		294.8





0	2025-07-31	Peržiūrai					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.		UAB „RUSNĖ“ Miškos g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS				
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: ILGINIS IL-8			Laida	
41826	PDV	M. Kizala				0	
			1:20 1:10				
LT	STATYTOJAS/USĄKOVAS:		2025-53-BAA-AK-BR-IL-8			Lapas	
	UAB "IGNITIS"					Lapų	
						1	
						1	




PASTABOS:
1. Aplinkos korozijumo kategorija C3-M. Spalva derinti su projekto architektu;
2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį kf=1.2t;
4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba anglarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą f_{yk} u=500MPa suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011.
7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
8. Ilginius prie siūlių jungti naudojant 8.8 klasės M12 varžtus.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI: IL-9		202x 180x12800mm		0.04m3	1	Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-2	UPE180	S355	1	12800	8.2	252.2
PL-27	PL10*126	S355	1	248	0.1	2.3
PL-28	PL10*127	S355	2	226	0.0	1.5
PL-32	PL10*70	S355	13	159	0.0	0.9
km-1	L50*30*4	S355	2	2800	0.4	6.7
km-2	L50*30*4	S355	1	5440	0.9	13.0
Viso:				10.4	294.9	



8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 8.8 klasės M12 varžtus.			
0	2025-08-01	Peržiūrai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ"	UAB „RUSNĖ“ Mišio g. 30-78, Kaunas; El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys:  ILGINIS IL-9
41826	PDV	M. Kizala	
STATYTOJAS/USAKOVAS:		2025-53-BAA-AK-BR-IL-9	
LT	UAB "IGNITIS"		Lapas 1



- PASTABOS:**
1. Aplinkos koroziskumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO₂ dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.


0	2025-07-31	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:	UAB "IGNITIS"
2025-53-BAA-AK-BR.IL-10		Laida
		0
		Lapas
		1
		Lapų
		1



MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-10	160x 250x 5468mm	0.02m3	2	Vnt. skaičius	
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-4	IPE240	S355	1	5436	5.0	166.8
PL-8	PL16*160	S355	2	250	0.1	5.0
PL-35	PL10*50	S355	6	220	0.0	0.8
Viso:				5.4	181.9	




- PASTABOS:
1. Aplinkos koroziškumo kategorija C3-M. Spalvą derinti su projekto architektu;
 2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO₂ dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 10111-1:2009 reikalavimus;
 6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=500\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E42 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 7. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 8. Ilginius prie sijų jungti naudojant 10.9 klasės M16 varžtus.


MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	IL-11	160x 345x 5468mm	0.02m3	2	Vnt. skaičius	
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
il-4	IPE240	S355	1	5436	5.0	166.8
PL-8	PL16*160	S355	2	250	0.1	5.0
PL-35	PL10*50	S355	6	220	0.0	0.8
u-1	U80*35*4	S355	4	95	0.0	0.4
Viso:				5.5	183.6	

0	2025-07-31	Peržiūrai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	 UAB "RUSNĖ" Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"	Brėžinys: ILGINIS IL-11 1:20 1:10 2025-53-BAA-AK-BR.IL-11
		Lapas Lapų 1 1



- PASTABOS:
- Aplinkos korozijumo kategorija C3-M. Spalva derinti su projekto architektu;
 - Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;
 - Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį $k_f=1.2t$;
 - Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
 - Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
 - Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą $f_{w,u}=560\text{MPa}$ suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011. Suvirinant rankiniu būdu naudotini E50 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);
 - Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
 - Kolonų montavimo pusė pagal nurodytą simboli ∇ .

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS							
GAMINIUI:		MK-1		600x 600x 5060mm		0.10m3	2 Vnt. skaičius
Žymuo	Elementas		Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
k-1	HEB320		S355	1	5015	8.9	635.0
PL-3	80*10		S355	10	300	0.1	1.9
PL-6	PL20*330		S355	1	600	0.4	31.1
PL-12	PL25*600		S355	1	600	0.8	70.6
PL-13	PL15*150		S355	2	600	0.2	8.7
PL-14	PL10*140		S355	2	150	0.0	1.0
PL-15	PL10*135		S355	4	150	0.0	1.0
PL-16	PL10*100		S355	2	140	0.0	0.7
PL-17	PL10*100		S355	1	600	0.1	4.0
PL-18	PL10*100		S355	1	600	0.1	3.5
PL-36	PL10*100		S355	2	279	0.1	1.8
PL-37	PL10*100		S355	2	279	0.1	2.1
Viso:					11.7		795.7
0	2025-07-31	Peržiūrai					
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. DOK. NR.		UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas, ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS				
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys:	KOLONA MK-1			Laida
41826	PDV	M. Kizala					0
STATYTOJAS/ŪSAKOVAS:		LT UAB "IGNITIS"			2025-53-BAA-AK-BR.MK-1		Lapas Lapų
					1:20 1:10		1 1



PASTABOS:

1. Aplinkos koroziškumo kategorija C3-M. Spalva derinti su projektu architektu;

2. Metalo paviršiaus paruošimas Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4;

3. Visų nenudėtytų suvirinimų siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį k_f=1,2t;

4. Suvirinimas atliekamas pusautomatiškai CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;

5. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinai pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;

6. Siūlių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą f_w, u=560MPa suvirinimui naudojant elektrodinę virėją pagal LST EN ISO 14341:2011.

7. Suviriniant rankiniu būdu naudotini E50 tipo elektrodai (LST EN ISO 2560);

8. Jungiamosios elementų virių linijos lietimosi perimetru, jeigu nurodyta kitaip;

8. Sijas prie kolonų montuoti naudojant 8.8 klasės M24 varžtus.

0	2025-08-01	Peržiūra
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ĮŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	<div><div><div><div></div><div>RUSNE</div><div>UAB</div></div><div>UAB "RUSNĖ"</div></div><div><div>UAB „RUSNĖ“ Mikloško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365</div></div></div> <div><div>Kitos: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4. KAUNAS: ALTERNATYVAUS KURO DEGALINES (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ (KROVIMO INFRASTRUKTŪRA), JEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS</div></div>	




1450	PV	A. Mačionis
41826	PDV	M. Kizala
STATYTOJAS/ŠAKAVAS:		
LT	UAB "IGNITIS"	2025-53-BAA-AK-BR.MS-1

SIJA MS-1

1:20 1:10

LapasLapų

011



PASTABOS:
1. Plonasieniai ilginiai turi atitikti C3-M aplinkos koroziškumo klase;
2. Plonasienius ilginius montuoti naudojant 8.8 klases M12 varžtus.

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
GAMINIUI:	P.I.L-1	83x 100x11550mm	0.00m3	2	Vnt. skaičius	
Žymuo	Elementas	Medžiaga	Vnt.	Ilgis	Plotas	Svoris
p.il-1	LP-Z100-1.0	S350GD+Z	1	11550	5.0	19.6
Viso:					5.0	19.6

0	2025-08-01	Peržiūrai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.		UAB „RUSNĖ“ Miško g. 30-78, Kaunas El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 37 320365	Objektas: KITOS PASKIRTIES (POGRUPIS 4.5.) KITO INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ 4.) ALTERNATYVAUS KURO DEGALINĖS (BE PASTATŲ), PRITAIKYTOS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRAI, VEJUKŲ K., VIDUKLĖS SEN., RASEINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
1450	PV	A. Mačionis	Brėžinys: PLONASIENIS ILGINIS P.I.L-1		Laida
41826	PDV	M. Kizala			0
			1:20 1:10		
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "IGNITIS"		2025-53-BAA-AK-BR.P.I.L-1		Lapas
					Lapų
					1
					1

